

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 20\_\_г.

Дом № 30 ул. М. Мухоморова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 83

Материал стен каменная

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин И.И.  
Воскобойников И.И., Иванов И.И., Светлов И.И., Лукин В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания технически исправно

з) Система центрального отопления: ремонт з/о по кв. 4 влад-ая  
ремонт з/о кв. 62 влад-ая

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Ремонт элеватора

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Ремонт электросети

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Максимова В.И.

Семанов И.И.

Муромов В.И.

Сорокина Н.И.